



Legende

A21.001	Absperrarmatur	D14.004	Druckregler
A21.002	Absperrarmatur	D14.005	Absperrarmatur
A21.003	Absperrarmatur	21.001	Aufheizdampfleitung
A21.004	Absperrarmatur	21.002	Überdruckabsicherungsausblaseleitung
A21.005	Überdruckabsicherungsarmatur	21.003	Entlüftungsleitung
A21.006	Druckanzeiger	21.004	Entwässerungsleitung
A21.007	Kondensatableitarmatur		
A21.008	Absperrarmatur (motorisch)	X1	Dampf
D14.001	Druckanzeiger (mit Prüffunktion)	X2	Kondensat
D14.002	Druckbegrenzer		

Einsatz und Auswahlkriterien

Warmhalteeinrichtung gemäß	Bild 1 Heizschlange	Bild 2 Brenner druckgesteuert
Einsatzbereich	UL-S ZFR	Alle Dampfkessel mit Absicherungsdruck > 0,5 bar
Voraussetzungen Kesselanzahl	Fremddampf (Sattdampf) bzw. 2. Kessel notwendig	unabhängig, auch bei Einzelkesselanlagen möglich
Warmhaltedruck	max. 3-4 bar-Ü (abhängig vom Heizedampfdruck)	einstellbar