



Ved VVB >300 l skal sikkerhedsventilen placeres over beholder ud fra DS439 fig. V 4,4,1 a, samt skal der monteres en ekstra alspæringsventil efter kontraventil og før sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen skal være i en uafspærret forbindelse med VVB.

Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Condens 9000i W 40/50.		
Anlæg:	Kaskade af 9000i med blandepotte, 1 UBK, 2 BK og VVB.		
Author:	SDK/TT - TKS	Dato:	01.02.2017

