

MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION
 (Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz)
MODULE B : EU TYPE-EXAMINATION – PRODUCTION TYPE
 (Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426)

Certificat numéro : 1312BS4952 (rév.9)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **ELM LEBLANC**
 124-126, rue de Stalingrad
 F-93700 DRANCY CEDEX
- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) : **BOSCH**
 > CONDENS 7000 WT ZWSB 22/28-3 E

JUNKERS
 > CERAPUR ACU ZWSB 22/28-3 A
 > CERAPUR ACU ZWSB 22/28-3 E
 > CERAPUR ACU TOP 22/175-3 ZBS
- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
 (Types B23, B23P, B33, C13, C13x, C33, C33x, C43, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, C83x, C93, C93x)
 CONDENSING BOILER
 (Types B23, B23P, B33, C13, C13x, C33, C33x, C43, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, C83x, C93, C93x)
- **Type :**
Type : **GZT5d-22**

| Pays de destination <i>Destination countries</i> | Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i> | Catégories <i>Categories</i> |
|---|---|---------------------------------|
| AT | 20 | I2H |
| BE | 20/25 ; 37 | I2E(S)B ; I3P |
| CZ-AT | 20 ; 30/50 | I12H3P |
| DK-RO-EE-LT-LV-CS-HR | 20 ; 30 | I12H3B/P |
| SK-GR-SI-ES-PT | 20 ; 37 | I12H3P |
| FR | 20/25 ; 37 | I12ESI3P |
| HU | 25 ; 30 | I12HS3B/P |
| PL | 20 ; 13 ; 37 | I12ELwLs3P |
| DE | 20 ; 50 | I12ELL3B/P |
| IT | 20 ; 28-30/37 | I12HM3B/P |
| CZ-SK | 20 ; 30/50 | I12H3B/P |
| SI | 20 ; 30 | I12H3B/P |

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».
 is in conformity with essential requirements of Regulation (UE) 2016/426 « Gas appliances ».
 Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of this certificate must be in full. 1/1*
 Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.
 Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Le Directeur Général

Puteaux, le 12 juillet 2021

Claudie CANON

Révision du certificat : 1312BS4952 du 2007/07/06