

PERFORMANCES ENERGETIQUES
ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CEE « Rendement des chaudières »
92/42/EEC « Boilers efficiency » Directive
Annexe au certificat


Numéro : 1312BR4651 (rév 3)

- **Fabricant :** **ELM LEBLANC**
Manufacturer : 124-126, rue de Stalingrad
F-93700 DRANCY CEDEX
- **Type de chaudière :** **CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE**
Type of boiler : **LOW TEMPERATURE BOILER**
(Types C12, C32, C42, C52, C82)

Marque commerciale et Modèle(s) <i>Trade mark and Model(s)</i>	Label <i>Label</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">ELM LEBLANC</div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EGALIS Ballon N GVB 24-4H ➤ EGALIA Ballon C GVB 24-4H <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">JUNKERS</div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CERACCLASS ACU ZWSE 24-5MFA ➤ CERALINE ACU ZWSE 24-5MFA 	<p>3 ★</p>

Paris le : 12/09/2006

cofrac



CERTIFICATION
DE PRODUITS
INDUSTRIELS
Accréditation
N° 5-0042

Rév.3 : 1312BR4651 du 06/06/15

(Directives 90/396/CEE « Appareils à gaz » et 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 90/396 EEC and 92/42/EEC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BR4651 (rév 3)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- Fabriqué par : **ELM LEBLANC**
Manufactured by : **124-126, rue de Stalingrad
F-93700 DRANCY CEDEX**
- Marque commerciale et modèle(s) : **ELM LEBLANC**
Trade mark and model(s) : **> EGALIS Ballon N GVB 24-4H
> EGALIA Ballon C GVB 24-4H**
- Genre de l'appareil : **JUNKERS**
Kind of the appliance : **> CERACLASS ACU ZWSE 24-5MFA
> CERALINE ACU ZWSE 24-5MFA**
- Type : **CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE**
Type : **LOW TEMPERATURE BOILER
(Types C12, C32, C42, C52, C82)**
- Type : **GZT2d Basic GVB 24**
Type :

Pays de destination Destination countries	Pressions (mbar) Pressures (mbar)	Catégories Categories
AT-LT-LV	20	I2H
BE	20/25	I2E+
BE	37	I3P
CZ-SI-SK	20 ; 30/50	II2H3P
DK-EE-RO	20 ; 30	II2H3B/P
ES-GB-GR-IT	20 ; 28-30/37	II2H3+
ES-PT	20 ; 37	II2H3P
FR	20/25 ; 28-30/37	II2E+3+
HU	25 ; 30	II2HS3B/P
PL	20 ; 13 ; 30	II2ELwLs3B/P

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 90/396/CEE et « Rendement des chaudières » 92/42/CEE.
is in conformity with essential requirements of 90/396/EEC « Gas appliances » and 92/42/EEC « Boiler efficiency » directives.

CERTIGAZ
Le Directeur Général


Yannick ONFROY



CERTIFICATION
DE PRODUITS
INDUSTRIELS
Accréditation
N° 5-0042

Paris le : 12/09/2006

Rév. 3 : 1312BR4651 du 06/06/15