

Compress

ODU Split 4

8738206019

Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013.

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	8738206019
Pompe à chaleur air-eau			oui
Pompe à chaleur eau-eau			non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau			non
Pompe à chaleur basse température			non
Équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint ?			non
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur			non
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes)	Prated	kW	4
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	Prated	kW	5
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)	η_s	%	115
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides)	η_s	%	106
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chaudes)	η_s	%	142
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	η_s	%	144
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	η_s	%	115
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	η_s	%	161
Classe d'efficacité énergétique			A+
Classe d'efficacité énergétique (application à basse température)			A+
Puissance calorifique à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj			
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,5
Tj = - 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	4,4
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,2
Tj = + 2 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,6
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,6
Tj = + 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,6
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,6
Tj = + 12 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,6
Tj = Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	4,0
Tj = Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	5,0
Tj = Température limite de fonctionnement	Pdh	kW	4,1
Tj = Température limite de fonctionnement (application à basse température)	Pdh	kW	4,1
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C)	Pdh	kW	4,1
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) (application à basse température)	Pdh	kW	4,1
Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	T _{biv}	°C	-10
Température bivalente (conditions climatiques plus chaudes)	T _{biv}	°C	2
Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	T _{biv}	°C	-10
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes)	P _{psych}	kW	-

Compress

ODU Split 4

8738206019

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	8738206019
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	P _{cyh}	kW	-
Coefficient de dégradation		-	
Coefficient de dégradation T _j = - 7 °C	C _{dh}		0,9
Coefficient de performance ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j			
T _j = - 7 °C	COP _d		2,02
T _j = - 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COP _d		2,71
T _j = - 7 °C	PER _d	%	-
T _j = + 2 °C (conditions climatiques moyennes)	COP _d		3,00
T _j = + 2 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COP _d		3,61
T _j = + 2 °C	PER _d	%	-
T _j = + 7 °C (conditions climatiques moyennes)	COP _d		4,70
T _j = + 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COP _d		5,61
T _j = + 7 °C	PER _d	%	-
T _j = + 12 °C (conditions climatiques moyennes)	COP _d		5,00
T _j = + 12 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COP _d		5,61
T _j = + 12 °C	PER _d	%	-
Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	COP _d		1,82
Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COP _d		3,31
T _j = Température bivalente	PER _d	%	-
T _j = Température limite de fonctionnement	COP _d		2,00
T _j = Température limite de fonctionnement (application à basse température)	COP _d		2,51
T _j = Température limite de fonctionnement	PER _d	%	-
Pour les pompes à chaleur air-eau : T _j = - 15 °C (si TOL < - 20 °C)	COP _d		2,00
Pour les pompes à chaleur air-eau : T _j = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) (application basse température)	COP _d		2,51
Pour les pompes à chaleur air-eau : T _j = - 15 °C (si TOL < - 20 °C)	PER _d	%	-
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement	TOL	°C	-15
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement (application à basse température)		-	
Efficacité sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes)	COP _{cyh}		-
Efficacité sur un intervalle cyclique (conditions climatiques plus froides)	COP _{cyh}		-
Efficacité sur un intervalle cyclique (conditions climatiques plus chaudes)	COP _{cyh}		-
Efficacité sur un intervalle cyclique (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COP _{cyh}		-
Efficacité sur un intervalle cyclique (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	COP _{cyh}		-
Efficacité sur un intervalle cyclique (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	COP _{cyh}		-
Efficacité sur un intervalle cyclique	PER _{cyh}	%	-
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	°C	57
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif			
Mode arrêt	P _{OFF}	kW	0,011
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	kW	0,051
En mode veille	P _{SB}	kW	0,011
Mode résistance de carter active	P _{CK}	kW	0,100

Compress

ODU Split 4

8738206019

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	8738206019
Dispositif de chauffage d'appoint			
Puissance thermique nominale	P _{sup}	kW	0,0
Puissance thermique nominale (application basse température, conditions climatiques moyennes)	P _{sup}	kW	0,0
Type d'énergie utilisée			Electrique
Autres caractéristiques			
Régulation de la puissance			variable
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L _{WA}	dB	36
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	L _{WA}	dB	65
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)	Q _{HE}	kWh	2811
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques plus froides)	Q _{HE}	kWh	4522
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques plus chaudes)	Q _{HE}	kWh	1845
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Q _{HE}	kWh	2814
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	Q _{HE}	kWh	4196
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	Q _{HE}	kWh	1627
Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)	NO _x	mg/kWh	-
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur		m ³ /h	3000
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur (application à basse température)		m ³ /h	3000
Pour les pompes à chaleur eau glycolée-eau : débit nominal d'eau glycolée, échangeur thermique extérieur		m ³ /h	-
Pour les pompes à chaleur eau glycolée-eau : débit nominal d'eau glycolée, échangeur thermique extérieur (application à basse température)		m ³ /h	-
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	-
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	-

Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.