



Certificat
C e r t i f i c a t e

PERFORMANCES ENERGETIQUES
ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CEE « Rendement des chaudières »
92/42/EEC « Boilers efficiency » Directive
Annexe au certificat

Numéro : 1312BS4951

- **Fabricant :** **ELM LEBLANC**
Manufacturer : **124-126, rue de Stallngrad**
F-93700 DRANCY CEDEX
- **Type de chaudière :** **CHAUDIERE A CONDENSATION**
Type of boiler : **(Types C13, B23, B23P, B33, C33, C43, C53)**
CONDENSING BOILER
(Types C13, B23, B23P, B33, C33, C43, C53)

Marque commerciale et Modèle(s) <i>Trade mark and Model(s)</i>	Label <i>Label</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ELM LEBLANC</div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ODEALIS CONDENS GVTC24-1H ➤ ODEALIS CONDENS GVTC28-1H <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">JUNKERS</div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CERAPUR ACU ZWSB 24-3 A ➤ CERAPUR ACU ZWSB 28-3 A ➤ CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3 A 	4 ★

Paris le : 06 Juillet 2007

CERTIGAZ

Certificat Certificate

(Directives 90/396/CEE « Appareils à gaz » et 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 90/396 EEC and 92/42/EEC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BS4951

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **ELM LEBLANC**
124-126, rue de Stalingrad
F-93700 DRANCY CEDEX
- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) : **ELM LEBLANC**
 - ODEALIS CONDENS GCTC24-1H
 - ODEALIS CONDENS GVTC28-1H**JUNKERS**
 - CERAPUR ACU ZWSB 24-3 A
 - CERAPUR ACU ZWSB 28-3 A
 - CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3 A
- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
(Types C13, B23, B23P, B33, C33, C43, C53)
CONDENSING BOILER
(Types C13, B23, B23P, B33, C33, C43, C53)
- **Type :**
Type : **GZT5d-24**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
AT	20	I2H
BE	20/25 ; 37	I2E(S)B ; I3P
CZ-AT	20 ; 30/50	I12H3P
DK-RO-EE-LT-LV	20 ; 30	I12H3B/P
SK-GR-SI-ES-PT	20 ; 37	I12H3P
FR	20/25 ; 37	I12E3I3P
HU	25 ; 30	I12H3B/P
PL	20 ; 13 ; 37	I12ELwLs3P
DE	20 ; 50	I12ELL3B/P
IT	20 ; 28-30/37	I12HM3B/P

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 90/396/CEE et « Rendement des chaudières » 92/42/CEE.
is in conformity with essential requirements of 90/396/EEC « Gas appliances » and 92/42/EEC « Boiler efficiency » directives.

CERTIGAZ
Le Directeur Général


Yannick ONFROY

Paris le : 06 juillet 2007