

Einbauhinweis für Deutschland



# ET-Brenner für Gas-Brennwertgeräte

**8 722 866 576 0**

In **Deutschland** kann das Ersatzteil bei folgenden Geräten verwendet werden:

- ZB/ZWB 18, 24 A
- KB 18, 24-7 E.

Kontrollen nach Einbau des Brenners:

- ▶ Gasweg auf Dichtheit prüfen.
- ▶ CO<sub>2</sub>-Wert im Abgas kontrollieren und ggf. korrigieren:  
Sollwert = 8,7 % ± 0,3 %.



BBT Thermotechnik GmbH  
Junkers Deutschland  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau

[www.junkers.com](http://www.junkers.com)